

**RDC Nº 01/2020
HOSPITAL DO CÂNCER**

ESCLARECIMENTO Nº 08/2020


- **PERGUNTA:** O projeto PLANTA PARCIAL – TERREO / BLOCO E – ALMOXARIFADO/SND/OFICINAS (folha 08/26) indica a presença de uma escada próxima às docas (linha I, entre os eixos 3 e 4), contudo não há indicação de onde essa escada chega. Entendemos que seria uma escada para chegar na cota da doca, porém a cota sai de 5,20 para 5,28 e entendemos que essa diferença de altura é pequena para ser uma doca. Dessa forma, gostaríamos de mais informações sobre aonde essa escada chega.

RESPOSTA: Esta escada foi projetada para dar acesso ao 1º Pavimento (Casa de Maquinas) na cota 9,80, conforme é representado na folha 01/26.

- **PERGUNTA:** Também nessa prancha (folha 08/26), a legenda indica que o muro próximo à escada citada deve ser feito em bloco de concreto, porém no corte da prancha 21/26 não há indicação desse muro. No corte, há um muro feito de cobogó. Deve-se considerar o muro feito de qual material?

RESPOSTA: No muro será utilizado cobogó.

Aracaju/SE, 09 de novembro de 2020.


Comissão Especial de Licitação



COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Vinculada à Secretaria do Estado da Infra Estrutura e do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade - SEDURBS
Av. Adélia Franco, 3035 - D.I.A. - Tel.: (79) 3218-4000 - Fax: (79) 3218-4099 - CEP: 49.027-010 - Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.006.572/0001-20
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 309633