

QUESTIONAMENTO I
CONCORRÊNCIA Nº 06/2023.

OBJETIVO: Reforma e Ampliação do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Sergipe - QCG, em Aracaju/SE

1º Questionamento: na planilha de equipamentos da ampliação do Quartel Geral, mais especificamente no item 2.001, a plataforma elevatória é tratada como uma estrutura de 2 paradas e com percursos de 3 metros, porém, no projeto de rota acessível aborda engloba o pavimento 4. O que devemos considerar para a execução? Favor disponibilizar especificações e detalhamento da plataforma elevatória.

RESPOSTA: A plataforma é para o prédio tombado (BI 2), com 02 paradas e atende a um desnível de aproximadamente 1,60m:

2º Questionamento: Como podemos marcar uma visita técnica ao local?

RESPOSTA: Ver com o QCG.

Comissão Permanente de Licitação

CEIOP

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura - SEDURBI

Av. Adélia Franco, 3035 - D.I.A- Tel. (079) 3218-4000 - CEP. 49027-010 - Aracaju-SE

CNPJ: 13.006.572/0001-20