

**NOTAS**

- 1 - Todas as medidas deverão ser conferidas no local;
- 2 - Os drenos deverão ser isolados termicamente;
- 3 - Todos os equipamentos deverão ser instalados sobre calços de neoprene, dimensionados para o peso dos mesmos;
- 4 - As tubulações de elétrica e lógica interna, deverão ser de eletrodutos de PVC cinza, fixados a laje de teto no entre forro;

ESCALA: 1/30	DATA: 09/2024	DESENHISTA: VENÍCIUS SAMPAIO	LEVANTAMENTO:
-----------------	------------------	---------------------------------	---------------