



BLOCO 02 - PLANTA BAIXA TÉRREO
ESCALA - 1:50



BLOCO 02 - PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO
ESCALA - 1:50

TABELA DE SELEÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO SPLIT SYSTEM												
Simbologia	PAVIMENTO	AMBIENTE	CARGA TÉRMICA			EVAPORADORES			CONDENSADORES			
			CT Kw	Modelo	Qtde un	Ø - LL pol.	Ø - LS pol.	Comp. Tub. m	Modelo	Qtde un	Tensão V	Frequência Hz
S.01/S.03	Térreo	APROVISIONAMENTO	8,12	HW_18000	2	1/4"	1/2"	10,35	UC_18000	2	2F/220	60
S.02/S.04	Térreo	ALMOXARIFADO/PATRIMÔNIO MÓVEL	11,61	PT_24000	2	3/8"	3/4"	12,30	UC_24000	2	3F/220	60
S.05/S.06	Térreo	SAM	8,59	HW_18000	2	1/4"	1/2"	4,00	UC_18000	2	2F/220	60
S.07	Térreo	MANUTENÇÃO SAM	3,32	HW_12000	1	1/4"	3/8"	2,50	UC_12000	1	2F/220	60
S.08	Térreo	RECARGA SAM	4,59	HW_18000	1	1/4"	1/2"	2,60	UC_18000	1	2F/220	60
S.09	1º Pavimento	ADMINISTRAÇÃO PATRIMÔNIO MÓVEL	2,15	HW_12000	1	1/4"	3/8"	1,80	UC_12000	1	2F/220	60
S.10	1º Pavimento	CHEFE SAM	3,74	HW_12000	1	1/4"	3/8"	1,60	UC_12000	1	2F/220	60
S.11	1º Pavimento	ADMINISTRAÇÃO ALMOXARIFADO	2,15	HW_12000	1	1/4"	3/8"	1,60	UC_12000	1	2F/220	60
S.12	1º Pavimento	ADMINISTRAÇÃO SAM	2,08	HW_12000	1	1/4"	3/8"	1,60	UC_12000	1	2F/220	60
HW = Evaporador de parede PT = Piso/Teto												

SIMBOLOGIA

Tubulação frigorígena isolada

Ponto de força 220V, 60 Hz

Ponto de água 25 mm

Ponto de dreno 25 mm

Tubulação que sobe ou desce

LEGENDA

S.XX.E

Unidade evaporadora do tipo split system

S.XX.C

Unidade condensadora do tipo split system

NOTAS

1 - Todas as medidas deverão ser conferidas no local;

2 - Os drenos deverão ser isolados termicamente;

3 - Todos os equipamentos deverão ser instalados sobre calços de neoprene, dimensionados para o peso dos mesmos;

4 - As tubulações de elétrica e lógica internas, deverão ser de eletrodutos de PVC cinza, fixados a laje de teto no entre forro;

REVISÃO

REVISOR

REVISADO POR

DATA

REVISÃO 01

EMISSÃO FINAL

VENÍCIUS SAMPAIO

21/11/2023

REVISÃO 01

AJUSTE DE UNIDADES CONDENSADORAS E EVAPORADORAS

VENÍCIUS SAMPAIO

30/09/2024

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

SERGEIPE

GOVERNO DO ESTADO

DIRETORIA DE ARQUITETURA E EDIFICAÇÕES

PRAÇA TORRES BARRETO, nº 20, BARRIO SÃO JOSÉ

CEP: 40500-020, ARACAJU/SE

TELS: (79)3216-5454 / (79)98851-8337

TIPO DE PROJETO:

PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

Nº DA PRANCHA:

05/10

ASSUNTO:

PLANTA BAIXA — CLIMATIZAÇÃO

ANEXO BLOCO 02 — TÉRREO e 1º PAVIMENTO

ENDEREÇO:

R. 8, 480 — Distrito Industrial, Nossa Sra. do Socorro/SE, 49160-000

AUTOR DO PROJETO:

VENÍCIUS DIAS SAMPAIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

VENÍCIUS DIAS SAMPAIO

RN: 0517587840

ESCALA:

1/50

DATA:

09/2024

DESENHISTA:

VENÍCIUS SAMPAIO

LEVANTAMENTO: