



01 PLANTA BAIXA - 2º PAVIMENTO - BLOCO ADMINISTRATIVO  
ESC.: 1:100

LEGENDA		
SÍMBOLO	CÓDIGO E DIMENSÕES DAS PLACAS	DESCRIÇÃO
		Extintor PQS tipo ABC - Capacidade Extintora= 3-A-40-B-C ou conforme Especificado em projeto
		Extintor PQS tipo BC - Capacidade Extintora= 40-B-C
	E5 179/119	Placa Adesiva com Sinalização de Equipamento - Extintor de Incêndio COD. E5 IT N°20/2019 CBPMESP
	S12 316/119	Mensagem "SAÍDA", fotoluminescente, com altura >=50mm COD S12 IT 20/2019 CBPMESP
	S8 216/119	Placa acrílica ou em alumínio com indicação de sentido de fuga no interior das escadas COD S8 IT 20/2019 CBPMESP
	S3 316/119	Placa acrílica ou em alumínio com indicação de saída COD S3 IT 20/2019 CBPMESP
	S2 216/119	Placa acrílica ou em alumínio com indicação de saída COD S2 IT 20/2019 CBPMESP
	S1 316/119	Placa acrílica ou em alumínio com indicação de saída COD S1 IT 20/2019 CBPMESP
	S17 134/119	Placa acrílica ou em alumínio com indicação do pavimento, no interior da escada, patamar e porta corta-fogo (lado da escada) COD S17 IT 20/2019 CBPMESP
	S18 116/119	Placa acrílica ou em alumínio com indicação, sobre a porta corta-fogo, da forma de acionamento da barra antipânico instalada, complementada pela mensagem "aperte e empurre". COD S18 IT 20/2019 CBPMESP
	P1 257	Placa acrílica ou em alumínio com Sinalização de Proibição Proibido Fumar - COD. P1 IT N°20/2019 CBPMESP
	P2 257	Placa acrílica ou em alumínio com Sinalização de Proibição Proibido Produzir Chama - COD. P2 IT N°20/2019 CBPMESP
	A2 340	Placa acrílica ou em alumínio com Sinalização de Proibição Cuidado Risco de Choque Elétrico - COD. A5 IT N°20/2019 CBPMESP
	E8 179/119	Placa Adesiva com Sinalização de Equipamento - Hidrante de Incêndio COD. E8 IT N°20/2019 CBPMESP
	E1 179/119	Placa Adesiva com Sinalização de Equipamento - Indicação do local de acionamento do alarme de Incêndio COD. E1 IT N°20/2019 CBPMESP
	E2 179/119	Placa Adesiva com Sinalização de Equipamento - Indicação do local de acionamento do alarme de Incêndio COD. E2 IT N°20/2019 CBPMESP
	M1 202	Placa de Sinalização Complementar de Equipamento - Indicação do sistema de proteção contra incêndio existente na edificação COD. M1 IT N°20/2019 CBPMESP
	M2 202	Placa de Sinalização Complementar de Indicação do loteamento máximo admitido no recinto de reunião de público COD. M2 IT N°20/2019 CBPMESP
	M4 189/119	Placa de Sinalização Complementar de Indicação para manter a porta corta-fogo de saída de emergência fechada. COD. M4 IT N°20/2019 CBPMESP
	P4 202	Placa acrílica ou em alumínio com Sinalização de proibição de uso do elevador em caso de Incêndio a 1,80m do piso acabado
		Iluminação de emergência tipo farol (2 faróis)
		Iluminação de emergência (bloco autônomo)
		Luminária de balizamento
		Prumada que desce
		Prumada que sobe
		Bomba de Incêndio
		Reserva de Incêndio
		Sistema de Hidrante Simples
		Cabo de Incêndio com 02 mangueiras de 15m
		Hidrante de Recalque
		Central de Alarme de Incêndio
		Botoeira Liga Bomba - Acionamento Manual
		Aviador Sonoro Visual
		Acionador de Alarme
		Tubulação de Incêndio
		Saída Final da Rota de Fuga
		Direção do Fluxo da Rota de Fuga
	PCF 90	Porta corta-fogo P-90, resistente ao fogo por 90 minutos

<div>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA</div> <div><div><b>SERGIPE</b> GOVERNO DO ESTADO</div></div>		DIRETORIA DE ARQUITETURA E EDIFICAÇÕES PRAÇA TOBIAS BARRETO, nº 20, BAIRRO SÃO JOSÉ - CEP 49050-220 ARACAJU/SE TELS: (79)3216-5456/(79)3216-5423	
TIPO DE PROJETO: <b>PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO</b>			Nº DA PRANCHA
ASSUNTO: PLANTA DE PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO- BLOCO 01 - ADMINISTRATIVO - 2º PAVIMENTO			<b>03/10</b>
ENDEREÇO: R. 8, 480 - Distrito Industrial, Nossa Sra. do Socorro - SE, 49160-000.			
AUTORES DO PROJETO: KETLEY SILVANA NASCIMENTO SANTOS DE JESUS			
RESPONSÁVEL TÉCNICO: KETLEY SILVANA NASCIMENTO SANTOS DE JESUS			CREA/CAU: 272163506-9
ESCALA: 1:100	DATA: NOV/2023	DESENHISTA: KETLEY SILVANA	LEVANTAMENTO: