




01 PLANTA BAIXA - GUARITA 01
ESC.: 1:100



02 PLANTA BAIXA - GUARITA 02
ESC.: 1:100



03 PLANTA BAIXA - CASA DE BOMBA
ESC.: 1:100



LEGENDA		
SÍMBOLO	CÓDIGO E DIMENSÕES DAS PLACAS	DESCRIÇÃO
		Extintor PQS tipo ABC – Capacidade Extintora= 3-A-40-B-C ou conforme Especificado em projeto
		Extintor PQS tipo BC – Capacidade Extintora= 40-B-C
		Placa Adesiva com Sinalização de Equipamento – Extintor de Incêndio COD. ES IT N°20/2019 CBPMESP
		Mensagem "SAÍDA": fotoluminescente, com altura >=50mm COD S12 IT 20/2019 CBPMESP
		Placa acrílica ou em alumínio com indicação de sentido de fuga no interior das escadas COD S8 IT 20/2019 CBPMESP
		Placa acrílica ou em alumínio com indicação de saída COD S3 IT 20/2019 CBPMESP
		Placa acrílica ou em alumínio com indicação de saída COD S2 IT 20/2019 CBPMESP
		Placa acrílica ou em alumínio com indicação de saída COD S1 IT 20/2019 CBPMESP
		Placa acrílica ou em alumínio com indicação do pavimento, no interior da escada, patamar e porta corta-fogo (lado da escada) COD S17 IT 20/2019 CBPMESP
		Placa acrílica ou em alumínio com indicação, sobre a porta corta-fogo, da forma de acionamento da barra antipânico instalada, complementada pela mensagem "operte e empurre". COD S18 IT 20/2019 CBPMESP
		Placa acrílica ou em alumínio com Sinalização de Proibição Proibido Fumar – COD. P1 IT N°20/2019 CBPMESP
		Placa acrílica ou em alumínio com Sinalização de Proibição Proibido Produzir Chama – COD. P2 IT N°20/2019 CBPMESP
		Placa acrílica ou em alumínio com Sinalização de Proibição Cuidado Risco de Choque Elétrico – COD. AS IT N°20/2019 CBPMESP
		Placa Adesiva com Sinalização de Equipamento – Hidrante de Incêndio COD. ES IT N°20/2019 CBPMESP
		Placa Adesiva com Sinalização de Equipamento – Indicação do local de acionamento do alarme de Incêndio COD. E1 IT N°20/2019 CBPMESP
		Placa Adesiva com Sinalização de Equipamento – Indicação do local de acionamento do alarme de Incêndio COD. E2 IT N°20/2019 CBPMESP
		Placa de Sinalização Complementar de Equipamento – Indicação do sistema de proteção contra incêndio existente na edificação COD. M1 IT N°20/2019 CBPMESP
		Placa de Sinalização Complementar de Indicação de lotação máxima admitida no recinto de reunião de público COD. M2 IT N°20/2019 CBPMESP
		Placa de Sinalização Complementar de Indicação para manter a porta corta-fogo da saída de emergência fechada. COD. M4 IT N°20/2019 CBPMESP
		Placa acrílica ou em alumínio com Sinalização de proibição de uso do elevador em caso de Incêndio a 1,80m do piso acabado COD. PA IT 20/2019 CBPMESP
		Iluminação de emergência tipo farol (2 faróis)
		Iluminação de emergência (bloco autônomo)
		Luminária de balizamento
		Prumada que desce
		Prumada que sobe
		Bomba de Incêndio
		Reserva de Incêndio
		Sistema de Hidrante Simples Coloca de Incêndio com 02 mangueiras de 15m
		Hidrante de Recalque
		Central de Alarme de Incêndio
		Botoeira Liga Bomba – Acionamento Manual
		Ativador Sonoro Visual
		Acionador de Alarme
		Tubulação de Incêndio
		Saída Final da Rota de Fuga
		Direção do Fluxo da Rota de Fuga
		Porta corta-fogo P-90, resistente ao fogo por 90 minutos

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA				DIRETORIA DE ARQUITETURA E EDIFICAÇÕES PRAÇA TOBIAS BARRETO, nº 20, BAIRRO SÃO JOSÉ - CEP 49050-220 ARACAJU/SE TELS: (79)3216-5456/(79)3216-5423	
TIPO DE PROJETO: PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO				N° DA PRANCHA	
ASSUNTO: PLANTA DE PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO - BLOCO 05 E CASA DE LIXO E BOMBAS				07/10	
ENDEREÇO: R. 8, 480 - Distrito Industrial, Nossa Sra. do Socorro - SE, 49160-000.					
AUTORES DO PROJETO: KETLEY SILVANA NASCIMENTO SANTOS DE JESUS					
RESPONSÁVEL TÉCNICO: KETLEY SILVANA NASCIMENTO SANTOS DE JESUS				CREA/CAU: 272163506-9	
ESCALA: 1:100	DATA: NOV/2023	DESENHISTA: KETLEY SILVANA	LEVANTAMENTO:		