

QUADRO DE CARGAS - TERREO																
Circuito	Descrição	Esquema	Tensão (V)	Iluminação (W)			Tomadas (W)		Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	Seção (mm²)	Disj (A)
				20	30	40	100	1000								
1	ILUMINAÇÃO DELEGACIA A	F+N	127 V	6		24			1385	1080	R	1080			2.5	16
2	ILUMINAÇÃO DELEGACIA B	F+N	127 V	8		12			837	640	R	640			2.5	16
3	ILUMINAÇÃO DELEGACIA C	F+N	127 V			28			1414	1120	R	1120			2.5	16
4	ILUMINAÇÃO DELEGACIA D	F+N	127 V		8	12			1086	720	T			720	2.5	16
5	TUG DELEGACIA A	F+N+T	127 V				11		1222	1100	S		1100		4	16
6	TUG DELEGACIA B	F+N+T	127 V				10		1111	1000	S		1000		4	16
7	TUG DELEGACIA C	F+N+T	127 V				13		1444	1300	T			1300	4	16
8	TUG DELEGACIA D	F+N+T	127 V				11		1222	1100	S		1100		4	16
9	TUE IMPRESSORA ROP	F+N+T	127 V					1	1111	1000	T			1000	2.5	16
10	TUG RACK	F+N+T	127 V					1	1111	1000	R	1000			4	16
11	TUE IMPRESSORA CART. PLANTONISTA	F+N+T	127 V					1	1111	1000	R	1000			2.5	16
12	TUE IMPRESSORA DEL. PLANTONISTA	F+N+T	127 V					1	1111	1000	R	1000			2.5	16
13	TUE IMPRESSORA B.O.	F+N+T	127 V					1	1111	1000	S		1000		2.5	16
14	TUE IMPRESSORA SALA DE FLAGRANTES	F+N+T	127 V					1	1111	1000	T			1000	2.5	16
1º PAVIMENTO		3F+N+T	220/127 V						20622	18020	R+S+T	6000	6100	5920	16	63
2º PAVIMENTO		3F+N+T	220/127 V						28207	26540	R+S+T	7900	9540	9100	25	80
TOTAL				14	8	76	45	6	65218	58620	R+S+T	19740	19840	19040		

QUADRO DE CARGAS - 1º PAVIMENTO																
Circulo	Descrição	Esquema	Tensão (V)	Iluminação (W)		Tomadas (W)		Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	Seção (mm²)	Disj (A)	
				20	40	100	1000									
1	TUE IMPRESSORA MEDIAÇÃO	F+N+T	127 V				1	1111	1000	T			1000	2,5	16	
2	TUE IMPRESSORA ACOLHIMENTO	F+N+T	127 V				1	1111	1000	S		1000		2,5	16	
3	TUE IMPRESSORA DEL. DAGV	F+N+T	127 V				1	1111	1000	T			1000	2,5	16	
4	TUE IMPRESSORA DEL. REGIONAL	F+N+T	127 V				1	1111	1000	S		1000		2,5	16	
5	TUE IMPRESSORA DEL. DHPP	F+N+T	127 V				1	1111	1000	R	1000			2,5	16	
6	TUE IMPRESSORA CARTÓRIO DHPP	F+N+T	127 V				1	1111	1000	R	1000			2,5	16	
7	TUE IMPRESSORA AG. DHPP	F+N+T	127 V				1	1111	1000	R	1000			2,5	16	
8	TUE IMPRESSORA AG. DAGV	F+N+T	127 V				1	1111	1000	R	1000			2,5	16	
9	TUE IMPRESSORA CARTÓRIO DAGV	F+N+T	127 V				1	1111	1000	R	1000			2,5	16	
10	TUE IMPRESSORA CARTÓRIO REG.	F+N+T	127 V				1	1111	1000	R	1000			2,5	16	
11	TUG DELEGACIA A	F+N+T	127 V			13		1444	1300	S		1300		4	16	
12	TUG DELEGACIA B	F+N+T	127 V			16		1778	1600	S		1600		4	16	
13	TUG DELEGACIA C	F+N+T	127 V				14	1556	1400	T			1400	4	16	
14	ILUMINAÇÃO DELEGACIA A	F+N	127 V			28		1414	1120	T			1120	2,5	16	
15	ILUMINAÇÃO DELEGACIA B	F+N	127 V	8		26		1544	1200	S		1200		2,5	16	
16	ILUMINAÇÃO DELEGACIA C	F+N	127 V	2		34		1775	1400	T			1400	2,5	16	
TOTAL				10	88	43	10	20622	18020	R+S+T	6000	6100	5920			

QUADRO DE CARGAS - 2º PAVIMENTO																	
Circuito	Descrição	Esquema	Tensão (V)	Iluminação (W)		Tomadas (W)			Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	Seção (mm²)	Disj (A)	
				20	40	100	1000	5400									
1	ILUMINAÇÃO 2º PAVIMENTO A	F+N	127 V		36				1818	1440	S		1440		2.5	16	
2	ILUMINAÇÃO 2º PAVIMENTO B	F+N	127 V	10	20				1299	1000	T			1000	2.5	16	
3	ILUMINAÇÃO 2º PAVIMENTO C	F+N	127 V	6	12				779	600	R	600			2.5	16	
4	TUE CHUVEIRO	F+F+T	220 V					1	5400	5400	S+T		2700	2700	6	25	
5	TUE CHUVEIRO	F+F+T	220 V					1	5400	5400	S+T		2700	2700	6	25	
6	TUE CHUVEIRO	F+F+T	220 V					1	5400	5400	S+T		2700	2700	6	25	
7	TUE IMPRESSORA AGENTES DNARC	F+N+T	127 V				1		1111	1000	R	1000			2.5	16	
8	TUE IMPRESSORA CARTÓRIO DNARC	F+N+T	127 V				1		1111	1000	R	1000			2.5	16	
9	TUE IMPRESSORA DEL. DNARC	F+N+T	127 V				1		1111	1000	R	1000			2.5	16	
10	TUG 2º PAVIMENTO A	F+N+T	127 V			11			1222	1100	R	1100			4	16	
11	TUG 2º PAVIMENTO B	F+N+T	127 V			12			1333	1200	R	1200			4	16	
12	TUG 2º PAVIMENTO C	F+N+T	127 V			14			1556	1400	R	1400			4	16	
13	TUG 2º PAVIMENTO D	F+N+T	127 V			6			667	600	R	600			4	16	
TOTAL				16	68	43	3	3	28207	26540	R+S+T	7900	9540	9100			

QUADRO DE CARGAS (SPLIT)																	
Circuito	Descrição	Esquema	Tensão (V)	Tomadas (W)					Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	Seção (mm2)	Disj (A)	
				1085	1370	1630	1990	2170									
1	Monitoramento	F+R+T	220 V	1					1206	1085	R+S	543	543			4	16
2	Sala de advogado	F+R+T	220 V	1					1206	1085	R+S	543	543			4	16
3	Sala de Espera	F+R+T	220 V					1	2411	2170	S+T		1085	1085	4	16	
4	Sala de espera 02	F+R+T	220 V					1	2411	2170	R+T	1085		1085	4	16	
5	Sala de Rop	F+R+T	220 V	1					1522	1370	R+T	685		685	4	16	
6	Cartório DAGV	F+R+T	220 V	1					1522	1370	S+T		685	685	4	16	
7	Delegado DHPP	F+R+T	220 V	1					1522	1370	R+S	685	685			4	16
8	Agentes DHPP	F+R+T	220 V	1					1522	1370	R+T	685		685	4	16	
9	Sala de Hack	F+R+T	220 V	1					1206	1085	R+S	543	543			4	16
10	Delegado DAGV	F+R+T	220 V	1					1206	1085	R+S	543	543			4	16
11	Delegado Regional	F+R+T	220 V	1					1206	1085	R+S	543	543			4	16
12	Mediação	F+R+T	220 V		1				1522	1370	R+T	685		685	4	16	
13	Cartório Dnarc	F+R+T	220 V		1				1522	1370	R+S	685	685			4	16
14	Delegado Dnarc	F+R+T	220 V		1				1522	1370	R+T	685		685	4	16	
15	Agentes DAGV	F+R+T	220 V					1	2411	2170	S+T		1085	1085	4	16	
16	Cartório Regional	F+R+T	220 V					1	2411	2170	S+T		1085	1085	4	16	
17	Sala de reunião	F+R+T	220 V					1	2411	2170	R+T	1085		1085	4	16	
18	Cartório DHPP	F+R+T	220 V					1	2411	2170	R+T	1085		1085	4	16	
19	Acolhimento	F+R+T	220 V					1	2411	2170	S+T		1085	1085	4	16	
20	Recepção	F+R+T	220 V					1	2411	2170	R+T	1085		1085	4	16	
21	Recepção 02	F+R+T	220 V					1	2411	2170	S+T		1085	1085	4	16	
22	Agentes Dnarc	F+R+T	220 V					1	2411	2170	S+T		1085	1085	4	16	
23	Sala 02	F+R+T	220 V	1					1206	1085	R+S	543	543			4	16
24	Sala 03	F+R+T	220 V	1					1206	1085	R+S	543	543			4	16
25	Alojamento 01	F+R+T	220 V	1					1206	1085	R+S	543	543			4	16
26	Alojamento Masculino 01	F+R+T	220 V	1					1206	1085	R+S	543	543			4	16
27	Alojamento Masculino 02	F+R+T	220 V	1					1206	1085	R+S	543	543			4	16
28	Alojamento Masculino 03	F+R+T	220 V	1					1206	1085	R+S	543	543			4	16
29	Alojamento feminino 01	F+R+T	220 V	1					1206	1085	R+S	543	543			4	16
30	Alojamento feminino 02	F+R+T	220 V	1					1206	1085	R+S	543	543			4	16
31	Alojamento feminino 03	F+R+T	220 V	1					1206	1085	R+S	543	543			4	16
32	Custódia de objetos 01	F+R+T	220 V	1					1206	1085	R+S	543	543			4	16
33	Custódia de objetos 02	F+R+T	220 V	1					1206	1085	R+S	543	543			4	16
34	Custódia de objetos 03	F+R+T	220 V	1					1206	1085	R+S	543	543			4	16
35	Sala de flagrantes	F+R+T	220 V			1			1811	1630	R+T	815		815	2,5	10	
36	Agentes Plantonistas	F+R+T	220 V			1			1811	1630	S+T		815	815	2,5	10	
37	Delegado Plantonista	F+R+T	220 V			1			1811	1630	R+T	815		815	2,5	10	
38	Cartório Plantonista	F+R+T	220 V			1			1811	1630	S+T		815	815	2,5	10	
39	Sala de reunião 01	F+R+T	220 V			1			1811	1630	R+T	815		815	2,5	10	
40	Sala de reunião 02	F+R+T	220 V			1			1811	1630	S+T		815	815	2,5	10	
41	Sala de BO 01	F+R+T	220 V				1		2211	1990	R+T	995		995	2,5	16	
42	Sala de BO 02	F+R+T	220 V				1		2211	1990	S+T		995	995	2,5	16	
TOTAL					17	7	6	2	10	70550	63495	R+S+T	21113	21228	21155		