



NOTAS

O MEMORIAL DESCRITIVO E PARTE INTEGRANTE DO PROJETO E DEVERÁ SER CONSULTADO DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA:

O PROJETO, O DETALHAMENTO E AS ESPECIFICAÇÕES DEVERÃO SER RESPETADOS E OBSERVADOS RIGOROSAMENTE PELOS DIREITOS AUTORAIS (LDA), LEI Nº 9610 DE 02/09/1998 E LEI Nº 5.194/66.

NOTAS DE INCÊNDIO

A EDIFICAÇÃO POSSUI UM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA, ATRAVES DE BLOCOS AUTÔNOMOS;

— OS CORRIMÕES DAS ESCADAS E RAMPAS DEVEM SER FIXADOS ENTRE 0,80m e 92cm ACIMA DO NÍVEL DO PISO, CONFORME ITEM 5.8.2.1 DA 11 VIGENTE;

— A ALTURA DO CORREDOR DEVE SER DE 2,40m, CONFORME ITEM 5.8.2.2 E POSSUIR O DIÂMETRO ENTRE 3,8cm E 6,5cm, CONFORME ITEM 5.8.2.3 E 5.8.2.4 DA 11 VIGENTE

— O CORREDOR DEVE ULTRAPASSAR EM 30 CM O LÍMITE DEGRAU DA ESCADA;

— A ALTURA DOS ESPELHOS E DEGRAUS DAS ESCADAS DEVEM SEGUIR IT 11 WIGENTE

— OS DESNÍVEIS SUPERIORES A 19 CM E INFERIORES A 48 CM, NA ROTA DE FUGA, SERÃO DOTADOS DE RAMPAS, CONFORME IT 11/2019 DO CBMPESS

— O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA DEVE SER DE TIPO VISIVEL, PARA QUE TODOS OS USUÁRIOS FIQUEM FAMILIARIZADOS COM A SUA LOCALIZAÇÃO E PERMANEÇA PROTEGIDO CONTRA INTERFERÊNCIAS E DANOS FÍSICOS EM POTENCIAL CENÁRIO DE EMERGENCIA

— OS EXTINTORES INSTALADOS EM CONDIÇÕES ONDE PODEM OCORRER DANOS FÍSICOS DEVEM ESTAR PROTEGIDOS CONTRA IMPACTOS, CONFORME IT 21 VIGENTE;

— O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA DA EDIFICAÇÃO É FORMADA POR BLOCOS AUTÔNOMOS E ESTES NÃO ESTÃO INTERLIGADOS AO GERADOR.

REVISÃO	DESCRIÇÃO	REVISADO POR	DATA
REVISÃO 01	ATUALIZAÇÃO DA ARQUITETURA: ANEXO ENVIO EM 08/03/2024	ENP CLETON DIAS	15/03/2024
REVISÃO 02			



SERGIPE

GOVERNO DO ESTADO



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA



Centro Integrado de Planejamento e Obras Públicas



SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA CNPJ: 34.841.214/0001-02

RESPONSABILIDADE TÉCNICA	DATA	CREA	RRT/ART
PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA RUA ANTONIO JOAQUIM DE FARIAS S/N - NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE			

DATA:	PROJETO	Nº
MAR/2024	COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	

ESCALA	PLANTAS	COD. PROJ.	BLOCO	FOLHA
1/100	1 - PAVIMENTO LADO ESQUERDO (PM, DEL, COGERP)	XX		05/09