

**OBRA**

Tipo:	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
Título:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COPE – QUADRO DE MEDIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO QDG			
Endereço:	Centro Administrativo Governador Augusto Franco - Capucho, Aracaju/SE; 49081-000			
Cliente:	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA			

**Lista de Materiais****Acessórios p/ eletrodutos**

Nº	Descrição	Item	Quantidade	Unidade
1,0	Luva aço galvan. pesado	4"	24,0	pç

**Acessórios uso geral**

Nº	Descrição	Item	Quantidade	Unidade
1,0	Bucha de nylon	S6	78,0	pç
2,0	Parafuso fenda galvan. cab. panela	4,2x32mm autoatarrachante	78,0	pç

**Cabo Unipolar (cobre)**

Nº	Descrição	Item	Quantidade	Unidade
1,0	Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene)	185 mm <sup>2</sup> - Branco	142,7	m
2,0	Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene)	185 mm <sup>2</sup> - Preto	142,7	m
3,0	Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene)	185 mm <sup>2</sup> - Vermelho	142,7	m
4,0	Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene)	95 mm <sup>2</sup> - Azul claro	142,7	m
5,0	Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene)	95 mm <sup>2</sup> - Verde	124,2	m

**Dispositivo de Proteção**

Nº	Descrição	Item	Quantidade	Unidade
1,0	Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C)	630 A - 60 kA	1,0	pç

**Eletroduto PVC flexível**

Nº	Descrição	Item	Quantidade	Unidade
1,0	Eletroduto pesado	4"	65,1	m

**Eletroduto metálico rígido pesado**

Nº	Descrição	Item	Quantidade	Unidade
1,0	Braçadeira galvan. tipo cunha	4"	78,0	pç
2,0	Eletroduto galvanizado	4"	77,6	m